

Vysvětlení č. 2

k veřejné zakázce

„Modernizace veřejného osvětlení v obci Popovičky“

Veřejný zadavatel **Obec Popovičky**, se sídlem: K Rybníku 12, Chomutovice, 25101 Popovičky, IČ: 00640131, zastoupený Mgr. Kateřinou Bubeníkovou, advokátkou (dále také jako „**zadavatel**“), ve veřejné zakázce s názvem „**Modernizace veřejného osvětlení v obci Popovičky**“ (dále jen „VZ“), zveřejněné na profilu zadavatele dne 28.1.2024 <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-popovicky>, Vám tímto poskytuje následující vysvětlení č. 2.

Dotaz účastníka č. 1

Dobrý den,

dle ČHMÚ byla naměřena nejvyšší teplota na území ČR 20.8. 2012 v Dobřichovicích (Praha - západ), a to 40,4 stupňů Celsia. Průměrná teplota v ČR v létě 2023 (červen až srpen) byla 21,9°C.

Z jakého důvodu zadavatel požaduje pracovní teplotu u svítidla v rozsahu -40°C až +55°C? Vzhledem k tomu, že pracovní teplota zohledňuje okolní teplotu u svítidla, proč zadavateli nestačí standardní požadavek +50°C, jak vyžaduje aktuálně platná legislativa, a jak je dostačující i na naše klimatické podmínky? Chtěli bychom zároveň zmínit, že svítidla veřejného osvětlení jsou v provozu ve večerních, nočních a brzkých ranních hodinách, cca od 7:00-8:00 ranní jsou svítidla vypnutá. Je skutečně tento požadavek adekvátní s ohledem na klimatické podmínky v ČR?

Děkujeme a jsme s pozdravem

Odpověď zadavatele č. 1

Tento požadavek je dán z důvodu potřeby provádět servis a údržbu se zapnutým VO také v letních měsících během dne. Tento parametr splňuje více výrobců svítidel a není v rozporu s platnou legislativou resp. technickou normou, zadavatel trvá na tomto požadavku.

V Praze dne 30.1.2024

za **Obec Popovičky**

Mgr. Kateřina Bubeníková, advokátka