

Vysvětlení č. 3

k veřejné zakázce

„Modernizace veřejného osvětlení v obci Popovičky“

Veřejný zadavatel **Obec Popovičky**, se sídlem: K Rybníku 12, Chomutovice, 25101 Popovičky, IČ: 00640131, zastoupený Mgr. Kateřinou Bubeníkovou, advokátkou (dále také jako „zadavatel“), ve veřejné zakázce s názvem „**Modernizace veřejného osvětlení v obci Popovičky**“ (dále jen „VZ“), zveřejněné na profilu zadavatele dne 28.1.2024 <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-popovicky>, Vám tímto poskytuje následující vysvětlení č. 3.

Dotazy účastníka

Vážení, níže si dovoluujeme požádat o následující vysvětlení ZD.

1) Požadujete IK 10. Bude akceptovat také svítidla s IK 09? S touto hodnotou je prodávána většina LED osvětlení pro VO, není tedy důvod předpokládat, že by poskytovala menší užité vlastnosti. Takovou změnou výrazně rozšíříte okruh možných dodavatelů a významně zvýšíte možnost hospodárného nákupu.

2) V případě, že toto nebudete akceptovat, poté prosím o zodpovězení, jaké jednoznačné, přezkoumatelné, provozní důvody zapřičiňují, že navrhovaný stupeň odolnosti proti nárazům 09 je pro Vás spojen s nepřiměřenými náklady či obtížemi oproti IK 10 a o jaké nepřiměřenými náklady či obtíže se jedná? V takovém případě se prosím ve Vaší odpovědi zaměřte na technologické, uživatelské a servisní rozdíly, tj. především na vliv rozdílu pádu stejně těžkého tělesa z 40 cm místo z 20 cm - s jakými variantami počítáte, že 20 cm je natolik zásadní pro výběr svítidel VO? (IK09 – Ochrana proti nárazům 10J, odpovídá nárazu tělesa o hmotnosti 5 kg při pádu z výšky 200 mm; IK10 – Ochrana proti nárazům 20J, odpovídá nárazu tělesa o hmotnosti 5 kg při pádu z výšky 400 mm.)

3) Požadujete maximální hmotnost 5 kg. Budete akceptovat také svítidla s maximální hmotností 6 kg? Můžeme Vám nabídnout LED svítidla od předního evropského výrobce, avšak ten ve svém technickém listu uvádí pro daný segment svítidel „max. 6 kg“. Je možné, že při modelaci se výrobce vejde do požadovaných 5 kg, avšak tato podmínka také může způsobit to, že nebude použita taková četnost optických modulů, která by mohla být použita při povolení větší zátěže. Takovou změnou dále významně rozšíříte okruh možných dodavatelů a zvýšíte možnost hospodárného nákupu.

4) V případě, že toto nebudete akceptovat, poté prosím o zodpovězení, jaké jednoznačné, přezkoumatelné, provozní důvody zapřičiňují, že navrhovaná hmotnost max. 6 kg je pro Vás spojena s nepřiměřenými náklady či obtížemi oproti hmotnosti max. 5kg a o jaké nepřiměřenými náklady či obtíže se jedná? V takovém případě se prosím ve Vaší odpovědi zaměřte na technologické, uživatelské a servisní rozdíly při provozu svítidla o 1 kg těžší, případně lehčí. Pokud rozdíl do 1 kg zapřičiní například potíže se stávajícími sloupy či výložníky, poskytněte prosím podrobnější pasport těchto prvků, neboť stav těchto komponent bude potřeba zahrnout do kalkulace nákladů spojených se zárukou na nich instalovaných svítidel. Předem děkuji za zvážení výše dotazovaného.

Odpověď zadavatele

Ad 1) a ad 2)

Zadavatel zvolil vyšší standard mechanické odolnosti IK10, z důvodu vyšší odolnosti výrobku vůči poškození. Produkt klasifikovaný IK10 vydrží dvojnásobný náraz kinetické energie oproti IK09. Zadavatel trvá na parametru IK10.

Ad 3) a ad 4)

Zadavatel bude akceptovat svítidla s hmotností max 6 kg.

V Praze dne 1.2.2024

za **Obec Popovičky**

Mgr. Kateřina Bubeníková, advokátka