

Obec Popovičky
K Rybníku 12 Chomutovice
251 01 Popovičky

Váš dopis/ze dne

naše značka

vyřizuje
Ing. Černý
cerny@aquaconsult.cz

dne
14.8.2026

Věc: Předání zprávy o stavu ČOV Popovičky a návrhy opatření

Vážený pane starosto,

v příloze zasíláme zprávu o průběžném stavu ČOV Popovičky od doby převzetí do naší správy / 2 2026/ do 30.6. 2026.

Zpráva shrnuje jednak provedená opatření na udržení provozuschopnosti ČOV, ale i rovněž návrhy opatření pro zlepšení jejího stavu a zlepšení stability jejího provozu.

Rád bych zdůraznil a vyzdvihl opravdu aktivní přístup všech našich pracovníků při nápravě mnoha závad, které přímo ohrožovaly její provozuschopnost. Detailní popis všech provedených opatření je uveden ve zprávě.

Rádi bychom v letošním roce provedli ve spolupráci s Vámi alespoň dále uvedené nejzásadnější kroky pro stabilní stav ČOV Popovičky:

- Instalaci nuceného odvětrání včetně řízeného termostatu do objektu dmychárny 1.
- Vyčištění linky 1 a při této činnosti provedení kontroly areačních elementů, stavu nádrží.
- Výměnu spouštěcího zařízení / tzv. vodící tyče / míchadla
- Kontrolu, případně výměnu kyslíkových svodů a osazení čerpadla vratného kalu a to včetně jeho implementace do řídicího systému ČOV.

Ostatní navržená opatření připravit na rok 2027. Jsme připraveni, v případě Vašeho souhlasu zpracovat rozpočet na výše uvedená NUTNÁ opatření v roce 2026 a realizovat je do konce roku 2026.

Děkujeme a vážíme si naší společné dosavadní spolupráce !

Ing. Zdeněk Vlček
Jednatel a ředitel

Příloha: zpráva o stavu a opatřeních na ČOV Popovičky období 2 – 6 20261x pdf formát