

Protokol o zkoušce vzorku . 2017/0716

Strana: 1 / 1

Zákazník: Technické služby Popovi ky, s.r.o., K Rybníku 12, 25101 Chomutovice
Místo odb ru: Obec Popovi ky, ul. Na Skalce, .p. 35, umyvadlo
Matrice: pitná voda
Typ vzorku: prostý
Datum odb ru: 04.07.2017 11:50 - 04.07.2017 11:55 **Odebral:** EKO-VAK s.r.o., Ing. Ond ej Vacek
Datum p íjmu: 04.07.2017 16:00 **P íjem provedl:** Filípková Tereza
Datum ukon ení: 18.07.2017

Název rozboru	Zjišt ná hodnota	Jednotky	Metoda		Nejistota	Limit (§)
mangan	< 0,02	mg/l	subdodavatel	AS		0,05 (MH)
Chlor volný	0,160	mg/l	SOP 17 (SN ISO 7393-2)	A	± 10,0 %	0,3 (MH)

Legenda: MH-Mezní hodnota

A - akreditovaná metoda AS - subdodávka akreditovaná
 N - neakreditovaná metoda NS - subdodávka neakreditovaná
 Symbol '<' vyjad uje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Limitní hodnoty p evzaty z vyhlášky MZdr R . 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody.

Porovnání výsledk s limitními hodnotami není p edm tem akreditace.

* - Výsledná hodnota není v souladu s limitní hodnotou.

Uvád ná nejistota je rozší ená nejistota s koeficientem rozší ení k=2, který zaru uje interval spolehlivosti p ibližn 95% .
 Nejistota vzorkování není zahrnuta v nejistot m ení.

Zkouška byla provedena v požadovaném rozsahu. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzork ů uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol m že být reprodukován pouze jako celek, jeho ást lze reprodukovat jen s písemným souhlasem laborato e.

Seznam subdodavatel je k nahlédnutí v laborato i.

V Dob íši, 18.07.2017

Ing. David Kunický
 vedoucí laborato e

Zkušební laborato akreditovaná ASLAB St ediskem pro posuzování zp sobilosti laborato í pod íslem 4132.



EKO-VAK s. r. o.

SÍDL0: náměstí Komenského 412, 263 01 Dobříš

IČ: 24728756, DIČ: CZ24728756

E: ekovak@ekovak.cz, T: +420 314 003 066, ISDS: 8p9t66t

ČÚ: 43-760 284 028//0100 KB Dobříš

Společnost je zapsána v obchodním rejst řáku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, v ořku 185375

www.ekovak.cz